

Nummernliste der Volumenstromregler RPM-V, RPMC-V, RDTM-V - erweitert

Version 2026-07-24

Messbereich

Ausführung

Volumenstromregulierung

Compact (Drucksensor, Regler und Stellantrieb in einem Gehäuse)	ohne Federrücklauf	dynamisch	Analog	LMV-D3-MF.1 MDK (5 N.m, NMV-D3-MF.1 MDK 10 N.m)	0...500 Pa	B00
			Analog / MPBus	LMV-D3-MP (5 N.m, NMV-D3-MP 10 N.m, SMV-D3-MP 20 N.m)	0...500 Pa	B01
			Modbus RTU / BACnet / MPBus	LMV-D3-MOD (5 N.m, NMV-D3-MOD 10 N.m, SMV-D3-MOD 20 N.m)	0...500 Pa	B02
BELIMO Drucksensor und Regler in einem Gehäuse, Stellantrieb separat	ohne Federrücklauf	dynamisch	KNX	LMV-D3-KNX (5 N.m, NMV-D3-KNX 10 N.m)	0...500 Pa	B04
			Analog / MP-Bus	Regler VRU-D3-BAC (VAV) + LM24A-VST (5 N.m., NM24A-VST 10 N.m, SM24A-VST 20 N.m)	0...500 Pa	B22
		statisch	Modbus RTU / BACnet	Regler VRU-D3-BAC (VAV) + LM24A-VST (5 N.m., NM24A-VST 10 N.m, SM24A-VST 20 N.m)	0...500 Pa	B23
			Analog / MP-Bus	Regler VRU-M1-BAC (VAV) + LM24A-VST (5 N.m., NM24A-VST 10 N.m, SM24A-VST 20 N.m)	0...600 Pa	B29
	Schnellläufer	dynamisch	Modbus RTU / BACnet	Regler VRU-M1-BAC (VAV) + LM24A-VST (5 N.m., NM24A-VST 10 N.m, SM24A-VST 20 N.m)	0...600 Pa	B30
			Analog / MP-Bus	Regler VRU-D3-BAC (VAV) + LMQ24A-VST (4 N.m., NMQ24A-VST 6 N.m)	0...500 Pa	B22Q
		statisch	Modbus RTU / BACnet	Regler VRU-D3-BAC (VAV) + LMQ24A-VST (4 N.m., NMQ24A-VST 6 N.m)	0...500 Pa	B23Q
			Analog / MP-Bus	Regler VRU-M1-BAC (VAV) + LMQ24A-VST (4 N.m., NMQ24A-VST 6 N.m)	0...600 Pa	B29Q
	Schnellläufer / mit Federrücklauf	dynamisch	Modbus RTU / BACnet	Regler VRU-M1-BAC (VAV) + LMQ24A-VST (4 N.m., NMQ24A-VST 6 N.m)	0...600 Pa	B30Q
			Analog / MP-Bus	Regler VRU-D3-BAC (VAV) + NKQ24A-VST (6 N.m)	0...500 Pa	B22QF
		statisch	Modbus RTU / BACnet	Regler VRU-D3-BAC (VAV) + NKQ24A-VST (6 N.m)	0...500 Pa	B23QF
			Analog / MP-Bus	Regler VRU-M1-BAC (VAV) + NKQ24A-VST (6 N.m)	0...600 Pa	B29QF
	mit Federrücklauf	dynamisch	Modbus RTU / BACnet	Regler VRU-M1-BAC (VAV) + NKQ24A-VST (6 N.m)	0...600 Pa	B30QF
			Analog / MP-Bus	Regler VRU-D3-BAC (VAV) + LF24-VST (4 N.m, NF24A-VST 10 N.m, SF24A-VST 20 N.m)	0...500 Pa	B22F
		statisch	Modbus RTU / BACnet	Regler VRU-D3-BAC (VAV) + LF24-VST (4 N.m, NF24A-VST 10 N.m, SF24A-VST 20 N.m)	0...500 Pa	B23F
			Analog / MP-Bus	Regler VRU-M1-BAC (VAV) + LF24-VST (4 N.m, NF24A-VST 10 N.m, SF24A-VST 20 N.m)	0...600 Pa	B29F
Compact (Drucksensor, Regler und Stellantrieb in einem Gehäuse)	ohne Federrücklauf	dynamisch	Modbus RTU / BACnet	Regler VRU-M1-BAC (VAV) + LF24-VST (4 N.m, NF24A-VST 10 N.m, SF24A-VST 20 N.m)	0...600 Pa	B30F
			Analog / PP-Bus	327VM-024-05 (5 N.m, 327VM-024-10 10 N.m, 327VM-024-15 15 N.m.)	0...500 Pa	G00
		statisch	Modbus RTU	327VM-024-05-MB (5 N.m, 327VM-024-10-MB 10 N.m, 327VM-024-15-MB 15 N.m.)	0...500 Pa	G02
			Analog / PP-Bus	327VM-024-05-DS4 (5 N.m, 327VM-024-10-DS4 10 N.m, 327VM-024-15-DS4 15 N.m.)	0...400 Pa	G06
			Modbus RTU	327VM-024-05-DS6 (5 N.m, 327VM-024-10-DS6 10 N.m, 327VM-024-15-DS6 15 N.m.)	0...600 Pa	G07
GRUNER Drucksensor und Regler in einem Gehäuse und Stellantrieb separat	ohne Federrücklauf	dynamisch	Analog / PP-Bus	327VM-024-05-DS4-MB (5 N.m, 327VM-024-10-DS4-MB 10 N.m, 327VM-024-15-DS4-MB 15 N.m.)	0...400 Pa	G12
			Modbus RTU	327VM-024-05-DS6-MB (5 N.m, 327VM-024-10-DS6-MB 10 N.m, 327VM-024-15-DS6-MB 15 N.m.)	0...600 Pa	G13
	mit Federrücklauf	dynamisch	Analog / PP-Bus	Regler GUAC-DM3 + 227C-024-05-V/ST06 (5 N.m, 227C-024-10-V/ST06 10 N.m, 227C-024-15-V/ST06 15 N.m, 363C-024-20-V/ST06 20N.m)	0...300 Pa	G21
			Modbus RTU	Regler GUAC-DM3-MB + 227C-024-05-V/ST06 (5 N.m, 227C-024-10-V/ST06 10 N.m, 227C-024-15-V/ST06 15 N.m, 363C-024-20-V/ST06 20N.m)	0...300 Pa	G23
		statisch	Analog / PP-Bus	Regler GUAC-SM3 + 227C-024-05-V/ST06 (5 N.m, 227C-024-10-V/ST06 10 N.m, 227C-024-15-V/ST06 15 N.m, 363C-024-20-V/ST06 20N.m)	0...300 Pa	G28
			Modbus RTU	Regler GUAC-SM3-MB + 227C-024-05-V/ST06 (5 N.m, 227C-024-10-V/ST06 10 N.m, 227C-024-15-V/ST06 15 N.m, 363C-024-20-V/ST06 20N.m)	0...300 Pa	G30
	mit Federrücklauf	dynamisch	Analog / PP-Bus	Regler GUAC-DM3 + 341C-024-05-V/ST06 (5 N.m, 361C-024-10-V/ST06 10 N.m, 361C-024-20-V/ST06 20 N.m)	0...300 Pa	G21F
			Modbus RTU	Regler GUAC-DM3-MB + 341C-024-05-V/ST06 (5 N.m, 361C-024-10-V/ST06 10 N.m, 361C-024-20-V/ST06 20 N.m)	0...300 Pa	G23F
Compact (Drucksensor, Regler und Stellantrieb in einem Gehäuse)	ohne Federrücklauf	dynamisch	Analog / PP-Bus	Regler GUAC-SM3 + 341C-024-05-V/ST06 (5 N.m, 361C-024-10-V/ST06 10 N.m, 361C-024-20-V/ST06 20 N.m)	0...300 Pa	G28F
			Modbus RTU	Regler GUAC-SM3-MB + 341C-024-05-V/ST06 (5 N.m, 361C-024-10-V/ST06 10 N.m, 361C-024-20-V/ST06 20 N.m)	0...300 Pa	G30F
			Analog / PP-Bus	GDB181.1E/3 (5 N.m, (GLB181.1E/3 10 N.m)	0...500 Pa	S00
			Modbus RTU	GDB181.1E/MO (5 N.m, (GLB181.1E/MO 10 N.m)	0...500 Pa	S02
Drucksensor und Regler in einem Gehäuse und Stellantrieb separat	ohne Federrücklauf	dynamisch	KNX	GDB181.1E/KN (5 N.m, (GLB181.1E/KN 10 N.m)	0...500 Pa	S04
			BACnet	GDB181.1E/BA (5 N.m, (GLB181.1E/BA 10 N.m)	0...500 Pa	S05
		dynamisch	Ohne kommunikation	Regler ASV181.1E/3 + GDB141.1E (5 N.m, GEB141.1E 20 N.m, GBB141.1E 25 N.m, GIB141.1E 35 N.m)	0...500 Pa	S22
				Regler ASV181.1E/3 + GPC131.1A (60s/15s) 4 N.m	0...500 Pa	S22QF
				Regler ASV181.1E/3 + GPC131.1A (4 N.m, GMA131.1E 7 N.m, GCA131.1E 18 N.m)	0...500 Pa	S22F

Kanal-/ Raumdruck/ Strangdruck Regulierung

BELIMO Drucksensor und Regler in einem Gehäuse, Stellantrieb separat	ohne Federrücklauf	dynamisch	Analog / MP-Bus
			Modbus RTU / BACnet
		statisch	Analog / MP-Bus
			Modbus RTU / BACnet
	Schnellläufer	dynamisch	Analog / MP-Bus
			Modbus RTU / BACnet
		statisch	Analog / MP-Bus
			Modbus RTU / BACnet
	Schnellläufer / mit Federrücklauf	dynamisch	Analog / MP-Bus
			Modbus RTU / BACnet
		statisch	Analog / MP-Bus
			Modbus RTU / BACnet
mit Federrücklauf	dynamisch	Analog / MP-Bus	
		Modbus RTU / BACnet	
	statisch	Analog / MP-Bus	
		Modbus RTU / BACnet	
GRUNER Compact (Drucksensor, Regler und Stellantrieb in einem Gehäuse)	ohne Federrücklauf	dynamisch	Analog / PP-Bus
			Modbus RTU
		statisch	Analog / PP-Bus
			Modbus RTU
GRUNER Drucksensor und Regler in einem Gehäuse und Stellantrieb separat	ohne Federrücklauf	dynamisch	Analog / PP-Bus
			Modbus RTU
		statisch	Analog / PP-Bus
			Modbus RTU
	mit Federrücklauf	dynamisch	Analog / PP-Bus
			Modbus RTU
		statisch	Analog / PP-Bus
			Modbus RTU

Raumdruck Regulierung

BELIMO Drucksensor und Regler in einem Gehäuse, Stellantrieb separat	ohne Federrücklauf	statisch	Analog / MP-Bus	Regler VRU-M1R-BAC (RP) + LM24A-VST (5 N.m., NM24A-VST 10 N.m, SM24A-VST 20 N.m)	-75...+75 Pa	B91
			Modbus RTU / BACnet	Regler VRU-M1R-BAC (RP) + LM24A-VST (5 N.m., NM24A-VST 10 N.m, SM24A-VST 20 N.m)	-75...+75 Pa	B92
	Schnellläufer	statisch	Analog / MP-Bus	Regler VRU-M1R-BAC (RP) + LMQ24A-VST (4 N.m., NMQ24A-VST 8 N.m)	-75...+75 Pa	B91Q
			Modbus RTU / BACnet	Regler VRU-M1R-BAC (RP) + LMQ24A-VST (4 N.m., NMQ24A-VST 8 N.m)	-75...+75 Pa	B92Q
	Schnellläufer / mit Federrücklauf	statisch	Analog / MP-Bus	Regler VRU-M1R-BAC (RP) + NKQ24A-VST (10 N.m)	-75...+75 Pa	B91QF
			Modbus RTU / BACnet	Regler VRU-M1R-BAC (RP) + NKQ24A-VST (10 N.m)	-75...+75 Pa	B92QF
	mit Federrücklauf	statisch	Analog / MP-Bus	Regler VRU-M1R-BAC (RP) + LF24-VST (4 N.m, NF24A-VST 10 N.m, SF24A-VST 20 N.m)	-75...+75 Pa	B91F
			Modbus RTU / BACnet	Regler VRU-M1R-BAC (RP) + LF24-VST (4 N.m, NF24A-VST 10 N.m, SF24A-VST 20 N.m)	-75...+75 Pa	B92F